

(pieczęć nagłówkowa jednostki)

Rzeszów dnia 27.11.2017 r.
(miejsowość, data)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w sprawie realizacji zamówienia w oparciu o art. 4 p. 8 ustawy Pzp

do WNIOSKU

Nr 183/2017 Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie

1. Opis przedmiotu zamówienia

**1.1 ZADANIE NR 1 - DOSTAWA KLIMATYZATORÓW NAŚCIENNYCH, O MOCY CHŁODZENIA
3,5 KW Z MOŻLIWOŚCIĄ GRZANIA, DO KWP W RZESZOWIE**

Lp.	Kod CPV	Nazwa materiału/sprzętu/usługi	Jm.	Ilość	Uwagi
1	39717200-3	Dostawa klimatyzatorów naściennych	szt.	9	BRAK

Dostawa 9 klimatyzatorów naściennych o następujących parametrach:

UWAGA: Podane poniżej parametry są informacją wyjściową. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na inne urządzenia o nie gorszych lub równoważnych parametrach technicznych niż te podane poniżej.

<u>DANE ELEKTRYCZNE</u>	
Wydajność chłodzenie / grzanie kW	3,5(0,6-3,96) / 3,8(0,6-5,13)
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Pobór mocy chłodzenie / grzanie	1150 / 1100 W
Maks. pobór mocy chłodzenie / grzanie	1550 / 1650 W
Pobór prądu chłodzenie / grzanie	5,1 / 4,9 A
SEER / SCOP	5,6 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania	A+ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
<u>PRZEPIY W POWIETRZA</u>	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	680 / 560 / 410 / 300 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1600 m ³ /h
<u>CIŚNIE NIE AKUSTYCZNE</u>	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	42 / 39 / 31 / 25 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	53 dB(A)
<u>WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA</u>	
Osuszanie	1,4 l/h
<u>CZYNNIK CHŁODNICZY</u>	
Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	0,85 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,77
<u>ZAKRES TEMPERATUR PRACY</u>	
Chłodzenie	-15~43 °C
Grzanie	-20 ~ 24 °C

1.2 ZADANIE NR 2 - DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZOWIE

Lp.	Kod CPV	Nazwa materiału/sprzętu/usługi	Jm.	Ilość	Uwagi
1	45331220-4	Dostawa i montaż zestawu urządzeń klimatyzacyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzowie	kpl.	1	

Dostawa zestawu urządzeń klimatyzacyjnych do schłodzenia pomieszczeń biurowych.

Niezbędna jest wizja lokalna, której termin należy uzgodnić z przedstawicielem KPP w Brzowie nr kontaktowy: 13 4308385.

UWAGA: Podane poniżej parametry są informacją wyjściową. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na inne urządzenia o nie gorszych lub równoważnych parametrach technicznych niż te podane poniżej.

<u>DANE ELEKTRYCZNE</u>	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 / 3,8 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Pobór mocy chłodzenie / grzanie	1256 / 1186 W
Maks. pobór mocy chłodzenie / grzanie	4100 / 4200 W
Pobór prądu chłodzenie / grzanie	10 A
SEER / SCOP	6,1 / 4
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia /grzania	A+ / A+
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	scroll napęd inwerterowy
<u>PRZEPIY W POWIETRZA</u>	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	380/480/600 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1800 m ³ /h
<u>CIŚNIENIE AKUSTYCZNE</u>	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	24/26/36/41 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	56 dB(A)
<u>WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA</u>	
Osuszanie l/h
<u>CZYNNIK CHŁODNICZY</u>	
Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	0,8 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,66
<u>ZAKRES TEMPERATUR PRACY</u>	
Chłodzenie	-15~43 °C
Grzanie	-20 ~ 24 °C

2. Wymagany termin realizacji dla zadania nr 1:
5 dni roboczych - od daty złożenia zamówienia.

Wymagany termin realizacji dla zadania nr 2:
do 18 grudnia 2017 roku.

3. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (w przypadku, kiedy będzie zawierana np. długość gwarancji, częstotliwość zamówień, terminy dostaw itp.).

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

Zadanie nr 2:

Projekt umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

4. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Cena brutto	90%
Termin wykonania	10%

- a) w kryterium „cena brutto”

Zamawiający przyznał wagę 90 punktów odpowiadających 90% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów (w kryterium „cena brutto”) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 90 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

C_N – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C_{OB} – cena brutto badanej oferty

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku

- b) w kryterium „termin wykonywania”

Zamawiający przyznał wagę 10 punktów odpowiadających 10% ogólnej oceny oferty:

- 10 punktów – czas realizacji od złożenia zamówienia - 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – zadania nr 1 / do 18.12. 2017 r. – zadanie nr 2
- 0 punktów – jeżeli termin realizacji będzie dłuższy.

9. Inne istotne elementy zamówienia lub oferty:

1. MIEJSCE DOSTAWY DLA ZADANIA NR 1: MAGAZYNY KWP RZESZÓW,
UL. PODKARPACKA 15 C;
2. MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU DLA ZADANIA NR 2: KOMENDA POWIATOWA
POLICJI W BRZOSZOWIE UL. W. WITOSA 9;
3. GWARANCJA: 36 MIESIĘCY.

KIEROWNIK SEKCJI
ds. Nieruchomości Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Rzeszowie
Szkoliciły
..... *Samantha Szkolnicka*
(czytelny podpis lub zaparafowana pieczęć
osoby sporządzającej zapytanie ofertowe)

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W RZESZOWIE
Beata GOLDA
.....
(podpis kierownika jednostki/komórki zaopatrującej)